


МЧС РОССИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР



Министерство образования
Оренбургской области

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о соблюдении на объектах санскателя
требований пожарной безопасности

«11» ноября 2009 г.

№ 2-8-35-52

Территориальный отдел Государственного пожарного надзора по взаимодействию с территориями УИИПГУ МЧС России по Оренбургской области в лице начальника – государственного инспектора Оренбургской области по пожарному надзору майора внутренней службы Бабкова Александра Юрьевича, рассмотрел материалы о противопожарном состоянии:

МДОУ «Детский сад №6 п. Переволоцкий»

расположенного по адресу:
по заявлению санскателя в лице:
на право получения лицензии на:

Переволоцкий р-он, п. Переволоцкий, ул. Восточная, 20
заведующей Ведмеленко И.Б.
осуществление образовательной деятельности.

В ходе проверки установлено:

Здание детского сада – отдельно стоящее, двухэтажное, площадь помещений 1215 м.кв., строительные конструкции которого соответствуют второй степени огнестойкости (стены и перегородки кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая). Подвальное помещение имеется, вход обособленный складирование горючего материала не производится. Функциональное назначение здания – детский сад.

Отключение центральное водяное. Освещение электрическое, вентиляция естественная. ООО «Переволоцк-сельхозэнерго» проведены замеры: сопротивления изоляции токопроводящих частей силового и осветительного оборудования, контура заземления, (протокол № 95,116 от 21.07.07 г.), вывод «соответствует» требованиям ПУЭ. В здании смонтировано устройство защитного отключения (УЗО).

Максимальное количество людей – пребывающих в здании – 118 (по проекту 118 человек), обслуживающий персонал – 10 человек. Из здания детского сада имеется 8 выходов. Протяженность путей эвакуации, требуемая не более 35 м, фактическая 18 м., отделка стен путей эвакуации вынуждена из негорючего материала. Установлены двери в лестничных клетках с устройствами для самозакрывания и уплотнения в притворах. Глухие металлические решетки на окнах отсутствуют.

Здание укомплектовано первичными средствами пожаротушения (8 огнетушителей ОП-5, дата следующей перезарядки – 2010 год, на каждый огнетушитель имеется паспорт с отметкой даты перезарядки). Здание детского сада оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей о пожаре. В здании смонтирован внутренний противопожарный водопровод, пожарные шкафы оборудованы рукавами, стволами.

На территории имеется два выхода. Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Дорожки асфальт и подходы к зданиям и сооружениям соответствуют требованиям норм и правил пожарной безопасности. Территория детского сада своевременно очищается от мусора и горючих материалов.

Ведется монтаж пожарного гидранта расположенного на расстоянии 20 метров.

Руководством детского сада организован соответствующий противопожарный режим, а именно: приказом назначен ответственный за обеспечение пожарной безопасности, который прошёл обучение по программе пожарно-технического минимума, разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, а также планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре, имеется журнал противопожарного инструктажа.

ВЫВОД: система пожарной безопасности МДОУ «Детский сад №6 п. Переволочский» расположенного по адресу: Переволочский район, п. Переволочский, ул. Восточная, 20 **ПОЗВОЛЯЕТ** обеспечить выполнение требований норм и правил пожарной безопасности при осуществлении: образовательной деятельности.

Настоящее заключение предъявляется по месту требования и действует в течении шести месяцев до получения лицензии

Начальник отдела



А.Ю. Бабков